

Alternatives aux HFC : récapitulatif des usages autorisés

Application	Type de bâtiment	Fluides inflammables (A2L, A2, A3)	Ammoniac	CO2
Froid domestique (réfrigérateur, congélateur)	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Froid commercial : groupes logés	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Bâtiments d'habitation	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Immeubles de grande hauteur (IGH)	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
Froid commercial : système centralisé	Bâtiments de grande hauteur (IGH)	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant des travailleurs (ERT)	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Climatisation : splits et multi-splits	Grands établissements recevant du public (ERP), de catégorie 1 à 4	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
	Bâtiments d'habitation	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Immeubles de grande hauteur (IGH)	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
Pompes à chaleur résidentielles	Établissements recevant des travailleurs (ERT)	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Grands établissements recevant du public (ERP), de catégorie 1 à 4	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
Chillers centrifuges ou volumétriques	Bâtiments d'habitation	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Immeubles de grande hauteur (IGH)	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
	Établissements recevant des travailleurs (ERT)	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Froid industriel : système à détente directe	Établissements recevant du public (ERP) de catégorie 5	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Grands établissements recevant du public (ERP), de catégorie 1 à 4	Interdits (révision du texte en cours*)	Autorisé	Autorisé
	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Froid industriel : système à évaporateur noyé	Tous	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Transport : système poule courtoie	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Transport : système autonome	Autorisés	Autorisé	Autorisé
Climatisation automobile	Non applicable	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Non applicable	Autorisés	Autorisé	Autorisé
	Non applicable	Autorisés	Autorisé	Autorisé

Définition des catégories d'établissements recevant du public (ERP) : <http://www.services-publics.fr/professionnels-entreprises/medias/F32351>

De manière générale, les ERP dont l'effectif admissible est inférieur à 300 personnes relèvent de la catégorie 5, sauf seuil d'assujettissement spécifique au type d'ERP.